

ALLEGATO 4 CONTENUTO MINIMO SCHEDE MANUTENZIONE

Le schede di manutenzione, destinate alla formazione del fascicolo di manutenzione, devono essere predisposte a cura del Responsabile dell'impianto elettrico da mantenere e devono contenere almeno i seguenti dati:

- ✓ Identificativo della cabina MT/BT cui si riferisce la scheda;
- ✓ Codifica o n° progressivo della scheda;
- ✓ Denominazione del circuito funzionale e/o dell'elemento da esaminare ai fini della manutenzione;
- ✓ Descrizione sintetica delle verifiche o degli interventi da eseguire sul componente, secondo le indicazioni dell'Allegato 3;
- ✓ Intervallo temporale massimo tra un intervento manutentivo e il successivo, secondo le indicazioni dell'Allegato 3;
- ✓ Interventi particolari che l'addetto alla manutenzione ha effettuato o non ha potuto effettuare per mancanza di attrezzature/materiali o per impossibilità tecniche;
- ✓ Data di esecuzione dell'intervento manutentivo;
- ✓ Esito dell'intervento;
- ✓ Eventuali anomalie riscontrate durante l'esecuzione dell'intervento;
- ✓ Firme dei manutentori.

Esempio non esaustivo del format di scheda di manutenzione

ANNO: N° CABINA MT/BT..... N° Progressivo Verifica n° 1: Esame Fabbriato					
		Periodicità Massima	Data Esecuzione	Firma dell'Addetto	Provvedimenti assunti o suggeriti
1	Opere murarie tetto: Verifica integrità dei muri, degli intonaci, infiltrazioni d'acqua ecc..	1 Anno			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
...					
.					
Note:					Firma del Manutentore