

ALLEGATO 5

CONTENUTO MINIMO DOCUMENTAZIONE TECNICA IMPIANTO

Durante il primo anno di esecuzione del servizio l'Esecutore ha l'obbligo di redigere una puntuale documentazione tecnica consistente in un rilievo impiantistico delle cabine, tale documentazione dovrà essere predisposta in n. 2 copie, firmata da un tecnico abilitato; delle quali:

- n. 1 copia completa dovrà essere presente in cabina;
- n. 1 copia completa consegnata al Committente.

Per documentazione completa si intende:

- ✓ Schema Elettrico Generale;
- ✓ Disegno Planimetrico dell'Impianto di Terra;
- ✓ Disegno Planimetrico Impianto di Illuminazione Ordinaria e di Sicurezza;
- ✓ Disegno Planimetrico Impianto di Forza Motrice;
- ✓ Schema Quadro Elettrico MT;
- ✓ Schema Quadro Elettrico BT.

L'esecutore, inoltre, in caso di modifica dell'impianto di cabina ha l'obbligo di redigere l'aggiornamento del rilievo impiantistico delle cabine in esame.