



INFORMATIVA RISCHI

Gestione della sicurezza per le prestazioni di terzi all'interno dei luoghi di lavoro di Umbra Acque SpA

Art. 26 comma 3 D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Oggetto	Fornitura, trasporto e travaso presso le “case dell’acqua” in gestione di anidride carbonica di tipo alimentare E290 e noleggio di serbatoi criogenici “minibulk” per stoccaggio, come esplicitato come esplicitato nel capitolato tecnico normativo allegato ai documenti di affidamento.
Committente	Umbra Acque S.p.A.
Impresa esecutrice	
Numero documento	7-07-317
Data emissione	25.01.2021
Revisione	rev.00
Redatto da	Servizio Prevenzione e Protezione di Umbra Acque S.p.A.

Introduzione

La presente informativa redatta ai sensi dell’art. 26 comma 3, D.lgs. 81/2008 contiene le principali informazioni e prescrizioni in materia di salute e sicurezza che Umbra Acque S.p.A. fornisce alla ditta aggiudicataria del servizio circa la gestione dei rischi presenti (interferenti e non) che è possibile riscontrare all’interno dei luoghi di lavoro di pertinenza di Umbra Acque S.p.A. dove il personale della ditta è chiamato ad operare per i lavori affidati.

La ditta aggiudicataria potrà proporre prima dell’inizio del servizio eventuali modifiche e/o integrazioni al presente documento come pure dovrà essere opportunamente integrato al sopraggiungere di nuove interferenze, al fine di individuare le idonee procedure da porre in atto per eliminare i rischi dovuti a dette nuove fattispecie.

In tale documento vengono anche definite le misure di prevenzione, protezione e di emergenza eventualmente da adottare in relazione alle proprie attività.

Tale documento non si applica ai rischi specifici propri della ditta affidataria poiché per tali rischi, non riferibili alle interferenze con le lavorazioni del committente, resta infatti immutato l’obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi.

Tale documento non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese esecutrici per le quali resta immutato l’obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi in ottemperanza all’artt. 17 e 28 del D. Lgs 81/08.

L’impresa esecutrice è ritenuta responsabile ai sensi dell’art.26, del D. Lgs 81/2008, di ogni danno che abbia causato a persone e/o cose correlato ai rischi specifici relativi alla propria attività, è tenuta all’applicazione delle misure di

prevenzione e protezione da parte dei propri dipendenti in relazione alla propria specifica attività e dovrà predisporre ed attuare le misure necessarie all'abbattimento del rischio.

L'impresa esecutrice ha facoltà di presentare proprie proposte di integrazione al presente documento ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza e salute sul lavoro sulla base della propria esperienza, in cui vengono definite ulteriori misure di prevenzione e di protezione da adottare.

Organigramma della sicurezza del gestore dell'impianto

Datore di Lavoro	Avv. Tiziana Buonfiglio, Via G. Benucci n. 162 - 06135 Ponte San Giovanni (Perugia)
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	Ing. Marinella Brizioli, Via G. Benucci n. 162 - 06135 Ponte San Giovanni (Perugia) - 075-59780139 – 331-682.54.36
Addetto Servizio Prevenzione e Protezione	Geom. Fabio Ippoliti, Via G. Benucci n. 162 - 06135 Ponte San Giovanni (Perugia) - 075-59.780131 – 331-697.66.68
Preposto per la sicurezza	Simona Pasquetti
Medico Competente coordinatore	Dott.ssa Veronica Nicolici
Medico Competente coordinato	Dott. Matteo Angelisanti
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Enrico Batocchi (366-613.47.48) - Gianluca Perri (335-780.90.08) - Stefano Brigiolini (335-795.86.25)

Descrizione dei luoghi di lavoro

Il luogo di esecuzione del Contratto sono tutte le "case dell'acqua" ed erogatori interni in disponibilità ad Umbra Acque S.p.A., presenti sul territorio gestito dalla Committenza. A titolo esemplificativo e di conseguenza non necessariamente esaustivo. All'Allegato III del capitolato tecnico normativo è riportato l'elenco degli impianti attualmente gestiti.

Accesso ai luoghi di lavoro

La ditta affidataria del servizio deve:

- programmare le attività in termini spazio-temporali con la struttura Esercizio – Case dell'Acqua onde evitare o quantomeno ridurre al minimo eventuali contemporaneità ed interferenze con le attività routinarie svolte dal personale di Umbra Acque S.p.A.;
- presentare un piano di lavoro nel quale devono essere indicati: il referente della ditta per l'esecuzione del contratto, i nominativi del personale che verrà impiegato per le attività oggetto del servizio, le modalità di attuazione del servizio;
- disporre ed attuare tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla tutela della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro sia per i rischi propri, sia per quelli interferenti;
- disporre ed attuare tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla riduzione del rischio di diffusione del nuovo Coronavirus COVID-19 come da protocollo anticovid aziendale applicabile;

Il servizio dovrà essere effettuato esclusivamente nei tempi e con le modalità stabilite con la struttura Esercizio – Case dell'Acqua di Umbra Acque S.p.A.

L'accesso è consentito al solo personale della ditta aggiudicataria indicato nel piano di lavoro. Personale diverso da quello indicato potrà accedere nei siti, solo se preventivamente comunicato ed autorizzato dal Committente; la

violazione alla disposizione di divieto, comporta l'immediato allontanamento del trasgressore e la denuncia alle pubbliche autorità.

Tale piano dovrà essere inviato per l'approvazione al Committente prima dell'inizio del servizio. La committenza si riserva, per sopraggiunte esigenze di lavoro, di modificare giorni/orari di svolgimento del servizio, dandone preventiva comunicazione alla ditta aggiudicataria.

Il personale della Ditta affidataria del servizio nello svolgimento delle proprie mansioni si deve uniformare alle prescrizioni fornite dal Committente es. possibilità e modi di accesso e deve operare senza creare intralcio allo svolgimento delle normali attività di conduzione degli impianti.

È inoltre obbligato al rispetto dei tempi stabiliti dal Committente e non potrà trattenersi all'interno dei luoghi di lavoro oltre l'orario stabilito con la Committenza e non deve accedere, anche temporaneamente, in locali, aree o parti di impianto estranee all'oggetto servizio.

L'accesso ai siti interessati dal servizio è consentito al solo personale del soggetto affidatario del servizio, tale personale è tenuto ad esporre in maniera continuativa il tesserino di riconoscimento.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e quando siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo alla ditta affidataria del servizio.

Disposizioni di carattere generale

L'impresa esecutrice si impegna:

- ad attenersi alle misure generali di tutela in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs.81/2008, garantendo condizioni di permanente sicurezza e salute dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni;
- ad avvalersi di proprio personale regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità; suddetti lavoratori devono essere in possesso di idoneità sanitaria e tecnico-professionale; di provata capacità e adeguati, anche numericamente, alle necessità;
- ad utilizzare, per l'impiego di macchine che richiedono conoscenze o responsabilità particolari, solo personale qualificato, formato e abilitato secondo quanto prescritto dal T.U.S e dall'Accordo Stato Regioni n.53/2012; lo stesso personale dovrà risultare idoneo anche riguardo agli accertamenti previsti per il contrasto alle dipendenze da alcool e droga;
- a svolgere le attività in completa autonomia organizzativa, utilizzando esclusivamente proprie macchine, attrezzature e utensili (siano esse di proprietà o in noleggio), marchiate CE, oggetto di manutenzione, revisione e verifiche (se applicabile) secondo quanto previsto dai manuali d'uso del fabbricante, delle norme tecniche e dalla legislazione vigente. È fatto divieto al personale della ditta esecutrice di utilizzare qualsiasi macchina, attrezzatura, ed utensile di proprietà o a qualsiasi altro titolo detenuta della società Umbra Acque S.p.A., salvo che non sia stato espressamente richiesto e autorizzato in forma scritta;

- a dotare i propri lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettiva (DPC) necessari alla loro tutela, adeguati ai rischi evidenziati nel proprio documento di valutazione dei rischi (di seguito DVR) e commisurati alla specifica attività da svolgere anche in funzione delle condizioni ambientali e lavorative presenti al momento dell'intervento; suddetti DPI/DPC devono: rispettare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme vigenti; essere correttamente mantenuti in efficienza; essere usati esclusivamente ai fini cui sono destinati;
- ad informare i propri lavoratori che all'interno dei luoghi di lavoro di Umbra Acque S.p.A. è vietato fumare, utilizzare fiamme libere, assumere alcool nonché sostanze stupefacenti.
- ad utilizzare, conservare e smaltire le sostanze e prodotti chimici eventualmente utilizzati secondo le disposizioni di legge. Tutte le sostanze e i prodotti dovranno essere sempre accompagnati dalle relative schede di sicurezza aggiornate secondo la normativa vigente e in ogni caso non dovranno essere mai lasciati incustoditi e/o travasati in contenitori diversi da quelli originali;
- gli automezzi dell'impresa fornitrice dovranno stazionare in un area appositamente destinata in modo da non creare intralci alla normale circolazione ed in modo da non costituire pericolo per i pedoni, qualora gli automezzi vengano posizionati lungo la carreggiata stradale dovrà essere apposta adeguata segnaletica stradale in modo da isolare la zona di lavoro ed in modo da rendere visibile l'automezzo stesso; Il personale della ditta affidataria non deve lasciare il mezzo incustodito se non prima di aver spento il motore e arrestato stabilmente il mezzo;
- a prescrivere al proprio personale l'osservanza del segreto di ufficio e il divieto di aprire cassetti, armadi, rimuovere carte o altri documenti lasciati eventualmente incustoditi; di scattare fotografie e/o di effettuare riprese e/o registrazioni audio, se non espressamente autorizzati in forma scritta;
- a segnalare prontamente al R.S.P.P. di Umbra Acque S.p.A. la presenza di situazioni di rischio, ovvero riguardo a tutti gli aggiornamenti necessari a seguito di mutate esigenze organizzative, istituzionali o altro.

Comunicazione evento infortunistico

In caso di infortunio occorso a lavoratori dell'impresa esecutrice (o subappaltatori, subaffidatari o comunque terzi a cui vengano affidati lavori, servizi o forniture sotto qualsiasi forma di contratto), verificatosi durante l'espletamento del contratto in oggetto svolto presso i luoghi del Committente, l'affidatario è tenuto a segnalarlo immediatamente con modalità scritta e con contenuti adeguati al Committente.

Scopo di tale comunicazione è quello di individuare eventuali ulteriori misure di prevenzione e protezione.

Il personale dell'impresa esecutrice

- è tenuto ad esporre la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza all'interno dei luoghi di lavoro di Umbra Acque S.p.A.;
- deve prendersi cura della propria salute e sicurezza nonché di quella delle altre persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro;
- deve utilizzare i DPC ed indossare i DPI messi a disposizione dal proprio Datore di lavoro, secondo le indicazioni ricevute;
- nel caso di utilizzo di apparecchiature elettriche deve assicurarsi che siano collegate alla rete elettrica in modo corretto, mantenendo il collegamento con l'impianto di messa a terra ed evitando, in maniera assoluta, qualsiasi manomissione ed intervento sull'impianto elettrico esistente.

- è autorizzato ad accedere, esclusivamente, negli ambienti di lavoro oggetto del servizio, l'accesso in qualsiasi altro luogo di lavoro, fatte salve eventuali necessità di salvaguardia dei lavoratori in caso di pericolo grave e imminente, non è mai autorizzato;
- deve rispettare la segnaletica di sicurezza; non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature; non occultare i presidi d'emergenza e la segnaletica di sicurezza; deve prestare attenzione allo stato della pavimentazione o ad eventuali ostacoli o insidie presenti; deve rispettare le limitazioni di velocità, le vie di transito indicate, le norme di prudenza, precedenza e quant'altro applicabile del codice della strada; deve rispettare il divieto di fumo e di utilizzo di fiamme libere; rispettare il divieto di assunzione e detenzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti;
- deve segnalare prontamente al proprio Datore di Lavoro la presenza di situazioni di rischio che dovessero determinarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, fermo restando l'obbligo di adoperarsi, per quanto consentito dai mezzi disponibili e dalle proprie competenze, per la prevenzione dei rischi e la riduzione al minimo dei danni;
- deve rispettare i tempi stabiliti e non è autorizzato a trattenersi nei luoghi di lavoro al di fuori dell'orario concordato;
- deve astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti.

Umbra Acque S.p.A. in qualità di gestore dell'impianto si riserva di:

- modificare giorni/orari di svolgimento delle attività previste, per sopraggiunte esigenze organizzative di lavoro, dandone preventiva comunicazione all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi;
- ordinare, in caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo grave e imminente, la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente ovvero quando siano ripristinate le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Misure di emergenza

	EMERGENZA INCENDIO	Se si rileva un incendio, dare prontamente l'allarme e prima di qualsiasi intervento di spegnimento incendio, togliere obbligatoriamente tensione alle apparecchiature e solo poi intervenire. Non spegnere incendi con acqua. È vietato utilizzare presidi antincendio senza aver ricevuto adeguate istruzioni.				
	EMERGENZA SANITARIA	Se si rileva un malore, infortunio, dare prontamente l'allarme e proteggere te stesso e il soggetto interessato da eventuali possibili nuovi traumi. È vietato utilizzare presidi di pronto soccorso senza aver ricevuto adeguate istruzioni.				
	COME EFFETTUARE UNA CHIAMATA D'EMERGENZA	Alla risposta presentarsi sempre con nome e cognome; Descrivere sinteticamente l'accaduto; Indicare il luogo esatto dell'accaduto; Indicare se ci sono feriti e la loro gravità; Indicare eventuali danni e la loro gravità; Indicare un eventuale luogo di incontro con i soccorritori; Lasciare il proprio recapito telefonico				
	IN CASO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Non intralciare le operazioni di soccorso; Mantenere la calma e allontanarsi ordinatamente dal locale, non correre, spingere o gridare e non procedere in senso contrario al flusso di esodo; - asportare, se possibile, solo i propri effetti personali; - seguire solo i percorsi di esodo indicati nelle planimetrie e contrassegnati dalla apposita segnaletica; - non portare con sé oggetti ingombranti o pericolosi; - non usare in nessun caso ascensori o montacarichi; - attendere la comunicazione di cessato allarme prima di rientrare nella struttura ove si stava svolgendo il lavoro.				
	NUMERI TELEFONICI UTILI					
		115	112	113	118	075-597.80.300 Centrale Operativa

Segnaletica di sicurezza

Di seguito, a titolo esemplificativo, le tipologie di segnali installati nei luoghi di lavoro oggetto dell'affidamento:

				
SEGNALI DI DIVIETO Forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda rossi	SEGNALI DI PERICOLO Forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero	SEGNALI DI PRESCRIZIONE Forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro	SEGNALI DI SALVATAGGIO E SOCCORSO Forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde	ATTREZZATURE ANTINCENDIO Forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo rosso

Dispositivi di Protezione

		
Indossare DPI standard e specifici con livelli di protezione adeguati ai rischi individuati per le lavorazioni affidate, come previsto nel proprio documento di valutazione dei rischi	Non accedere in aree diverse da quelle oggetto dell'affidamento	Indossare sempre il tesserino di riconoscimento all'interno dei luoghi di lavoro

Possibili fattori di rischio presenti nel luogo di lavoro

Nel rispetto delle prescrizioni normative e legislative il committente fornisce il seguente elenco dei rischi potenzialmente prevedibili all'interno dei luoghi di lavoro oggetto dell'affidamento, nonché le misure da porre in atto per mitigarne gli effetti.

	<p>ELETTROCUZIONE <i>Fonte di rischio:</i> Presente impianto elettrico per alimentazione di attrezzature e apparecchiature <i>Misure e Prescrizioni di controllo del rischio:</i> Vietato eseguire lavorazioni sotto tensione; Le lavorazioni che espongono ad un rischio di natura elettrica possono essere eseguite solo da personale PES o PEI così come definiti dalla norma UNI EN 1127; Utilizzare le apparecchiature secondo le istruzioni senza manometterle o modificarle; Assicurarsi che le apparecchiature e i loro cavi di alimentazione siano in buono stato e non abbiano parti in tensione scoperte o elementi a protezione danneggiati; Non eseguire, se non competenti, interventi di ispezione, manutenzione e riparazione di macchine, attrezzature, quadri e armadi elettrici ma segnalare al preposto di Umbra Acque eventuali anomalie; Non coprire o nascondere i quadri elettrici, per consentire la loro ispezione e un pronto intervento in caso di anomalie; Tenere chiusi gli sportelli degli armadi e dei quadri elettrici. Durante alcuni lavori elettrici, obbligatorio indossare, oltre ai DPI standard, i DPI specifici previsti nei propri documenti di valutazione del rischio; Assicurarsi che i DPI dielettrici, quando impiegati, siano in perfetta efficienza (non danneggiati/scaduti): Usare esclusivamente attrezzatura isolata.</p>
 	<p>AGENTI CHIMICI <i>Fonte di rischio:</i> presenti sostanze e preparati chimici. <i>Misure e Prescrizioni di controllo del rischio:</i> Proteggersi dal rischio di esposizione per inalazione e/o per contatto cutaneo di sostanze/preparati chimici pericolosi mediante l'utilizzo di DPI specifici; rispettare le indicazioni di uso contenute nelle SDS delle sostanze chimiche utilizzate. Informare e formare i lavoratori circa il rischio da esposizione alle sostanze chimiche e le misure da mettere in atto; mettere a disposizione dei lavoratori le schede di sicurezza (SDS) di tutte le sostanze chimiche impiegate e in caso di emergenza adottare le misure in esse contenute; non mangiare, bere, fumare all'interno degli impianti, I prodotti chimici eventualmente utilizzati dalla ditta affidataria devono essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettature, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità, modalità d'uso e a basso impatto ambientale. Spetta al soggetto affidatario provvedere a valutare il rischio chimico, cioè il rischio connesso con la presenza nel ciclo lavorativo di sostanze o miscele/preparati chimici pericolosi, le quali, a seconda della loro natura, possono dar luogo a rischi per la sicurezza (incendio, esplosione, contatto con sostanze corrosive, ecc.) e rischi per la salute (esposizione a sostanze/preparati tossici o nocivi, irritanti, cancerogeni, mutageni, ecc.); non lasciare i prodotti chimici ed i loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, devono essere smaltiti secondo le norme vigenti; ridurre al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori; accertarsi della disponibilità di adeguati mezzi di estinzione incendi.</p>
	<p>INCENDIO <i>Fonte di rischio:</i> Presente materiale combustibile in alcuni locali <i>Misure e Prescrizioni di controllo del rischio:</i> Rispettare le indicazioni di uso e stoccaggio contenute nelle SDS delle sostanze chimiche infiammabili utilizzate; Non accatastare materiale combustibile vicino a possibili fonti di innesco; Non introdurre fiamme libere e non fumare all'interno dei locali; Mantenere fruibili i presidi antincendio; Non</p>

	ingombrare le vie di fuga; Non spegnere gli incendi con acqua
  	<p>IMPATTI, COLPI, TAGLI, SCHIACCIAMENTI <i>Fonte di rischio:</i> negli impianti tecnologici sono presenti macchine e attrezzature che possono essere accidentalmente urtate dal lavoratore nonché macchine e attrezzature non adeguatamente protetti contro i contatti accidentali, con organi meccanici in movimento e/o macchine con avvio automatico.</p> <p><i>Misure e Prescrizioni di controllo del rischio:</i> Mantenere fruibili e sgombri le vie di circolazione e gli spazi operativi; dotare il proprio personale di adeguati DPI con livelli di protezione adeguati al rischio; rispettare le specifiche istruzioni operative e quanto riportato nei manuali d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature: non rimuovere carter e protezioni delle macchine e non manomettere i sistemi di blocco di emergenza. Effettuare le manutenzioni solo a macchine spente ed alimentazione disinserita;</p> <p>Non operare in spazi angusti o ristretti senza indossare l'elmetto di protezione del capo; Non operare in assenza di adeguata illuminazione; Non accedere, senza permesso, in parti dell'impianto estranee alle lavorazioni</p>
 	<p>CADUTA A LIVELLO, PIEDE IN FALLO, SCIVOLAMENTO <i>Fonte di rischio:</i> in presenza di liquidi o/e di residui versati accidentalmente ovvero di aree di transito intralciate da attrezzature o altro materiale.</p> <p><i>Misure e Prescrizioni di controllo del rischio:</i> Eseguire gli interventi in orario diurno, dotare il proprio personale di adeguati DPI (calzature di sicurezza con suola antiscivolo), rispettare le disposizioni aziendali in merito al mantenimento della fruibilità degli spazi operativi e di passaggio nelle aree di lavoro esterne, separare le vie di circolazione dalle zone destinate a deposito di materiali, mantenere pulito e sgombrato il percorso e gli ambienti di lavoro</p>
	<p>Lavorazioni interferenti in caso di presenza contemporanea di personale delle diverse ditte operanti in loco: Personale aziendale assegnato alla sede/impianto; personale di altre ditte appaltatrici, prestatori d'opera, terzi che effettuano lavori, servizi o forniture; utenza presso i punti di contatto; visitatori.</p> <p>Concordare con il referente Umbra Acque S.p.A. la pianificazione delle attività in modo da evitare per quanto possibile gli orari di possibile sovrapposizione con altri soggetti autorizzati all'accesso, ovvero in caso di contemporaneità di interventi delimitare e segnalare la propria area di pertinenza;</p> <p>Impegnare le aree ove svolgere le attività di manutenzione solo quando queste non sono impegnate da altri soggetti o da altre attività;</p> <p>In linea generale l'eventuale interferenza dovuta alla presenza di più lavoratori negli stessi luoghi è gestita prescrivendo lo sfasamento temporale delle lavorazioni.</p> <p>In ogni caso possibili interferenze tra l'attività ordinarie svolte da Umbra Acque S.p.A. e /o da altre ditte esterne e le attività in appalto alla ditta affidataria dovrà essere gestita nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispettare il piano di lavoro concordato con il referente per l'esecuzione del contratto; • rispettare l'orario di lavoro concordato; • rispettare la segnaletica orizzontale e verticale e la segnaletica di sicurezza; • rispettare le indicazioni fornite dal committente; • rispettare le misure di prevenzione, protezione e degli obblighi di carattere generale; • non accedere in qualsiasi altra parte del sito tecnologico diversa da quella oggetto dell'affidamento
 	<p>ACCESSO E CIRCOLAZIONE CON GLI AUTOMEZZI, SPOSTAMENTI A PIEDI ALL'INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO: in presenza di veicoli in circolazione e manovra quali: automezzi aziendali, macchine operatrici, automezzi di altre ditte appaltatrici, prestatori d'opera, terzi che effettuano lavori o servizi o forniture, mezzi che conferiscono materiali allo stabilimento e/o agli impianti o ne ritirano i residui ed effettuano le operazioni di scarico (o carico)</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle aree interne degli impianti procedere a passo d'uomo, in relazione alla situazione contingente (mezzi e macchine operatrici in manovra, operazioni di mezzi e personale, scarsa visibilità, condizione meteorologiche avverse, aree interdette, ingombri fissi e mobili, stato delle vie di percorrenza, materiali e sostanze disperse, ecc.); • seguire scrupolosamente i percorsi indicati; rispettare le indicazioni specifiche ricevute dai preposti; • in caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra; in mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson; • non trasportare carichi sporgenti dalla sagoma del veicolo; • non sostare o parcheggiare davanti a presidi antincendio. • Pedoni: camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili; • non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra; • durante le attività eseguite nelle ore notturne, ovvero in condizioni di scarsa visibilità indossare sempre indumenti ad alta visibilità; • l'accesso all'interno degli edifici aziendali è consentito solo ed esclusivamente per le operazioni relative alla propria identificazione e alla consegna dei documenti di viaggio e/o di lavoro.

Quanto sopra riportato e le relative misure di prevenzione e protezione riguardano unicamente i rischi legati alle possibili interferenze e non i rischi propri dell'impresa esecutrice.

I livelli di rischio possono essere diversi, in relazione alle specifiche situazioni presenti, ed essenzialmente sono legati all'entità del possibile danno ed alla probabilità che si verifichi l'evento dannoso.

Il livello di rischio può essere ridotto attraverso l'informazione e la formazione, che portano alla consapevolezza di tutto quello che è connesso con l'attività lavorativa.

L'impresa esecutrice resta responsabile dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione da parte dei propri dipendenti in relazione alla propria specifica attività e dovrà predisporre ed attuare le misure necessarie all'abbattimento del rischio.

Gestione dei rifiuti e tutela ambientale

L'affidatario è tenuto ad eseguire le lavorazioni oggetto dell'affidamento, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia di impatto e di tutela ambientale e solleva da ogni responsabilità Umbra Acque S.p.A. SpA in qualità di Committente per eventuali danni ambientali che si dovessero verificare.

Gli eventuali rifiuti prodotti dall'affidatario o dal personale di tale impresa, dovranno essere gestiti in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa (D. Lgs.152/2006 e s.m.i., Regolamenti Comunali o disposizioni specifiche del Committente.

Documentazione da restituire controfirmata dal Datore di Lavoro dell'impresa affidataria

1. Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto ai sensi del art. 89 e allegato XV del D.Lgs.81-2008 e s.m.i., con allegate le evidenze della sorveglianza sanitaria, della formazione, della consegna DPI dei lavoratori indicati nel POS.
2. Dichiarazione ai sensi dell'Allegato XVII del D.lgs. 81/08 (possesso dei requisiti di idoneità tecnico
3. professionali)
4. Dichiarazione di cui all'art.14 del decreto legislativo n. 81/2008 (assenza di provvedimenti di
5. sospensione o interdettivi)
6. Documentazione attestante la conformità di mezzi e attrezzature utilizzati per l'esecuzione dei
7. lavori;
8. Elenco delle sostanze e preparati pericolosi e relative schede di sicurezza, se utilizzate
9. Dichiarazione d'impegno regole comportamentali emergenza sanitaria covid-19

Data e luogo, 25.01.2021, Ponte San Giovanni, Perugia

Redatto	Validato
Addetto Servizio Prevenzione e Protezione	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
geom. Fabio Ippoliti	ing. Marinella Brizioli
	

Allegato 03: Misure anti Covid - modalità di accesso dei visitatori e dei fornitori esterni

L'accesso dei soggetti terzi resta contingentato; nel caso in cui sia valutata necessaria la presenza presso le sedi aziendali di fornitori o di personale esterno, gli stessi dovranno attenersi alle indicazioni operative come declinate nella procedura aziendale in vigore e comunque in coerenza con quanto disposto per i dipendenti delle Società.

I fornitori di beni e di servizi afferenti alle sedi presidiate dovranno essere sottoposti al controllo della misurazione della temperatura corporea e al rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza delle condizioni impedenti l'accesso nei locali aziendali richiamate nel Protocollo.

Gli stessi dovranno essere invitati ad indossare mascherina di protezione e guanti per tutto il tempo dell'incontro.

In nessun caso la distanza fra i lavoratori e il soggetto terzo potrà essere inferiore alla distanza sociale di 1 mt (distanza droplet).

Sono vietate le strette di mano.

Per l'accesso dei trasportatori presso le sedi aziendali è stata redatta una procedura aziendale che ne regolarizza l'ingresso, il transito e l'uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi; per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di almeno un metro. Per gli stessi è stato disposto il divieto di fare ingresso nei locali aziendali.

I fornitori di beni e di servizi afferenti ai siti tecnologici dovranno fornire dichiarazione attestante la puntuale applicazione del Protocollo suddetto e l'assenza delle condizioni impedenti l'accesso ovvero passare per la sede legale per il rilevamento della temperatura corporea e la compilazione dell'autodichiarazione attestante l'assenza delle condizioni impedenti l'ingresso.

Qualora per l'esecuzione di un'attività sia indispensabile lavorare continuativamente a distanza interpersonale minore di 1 metro, non essendo possibili altre soluzioni organizzative, è obbligatorio usare le mascherine di protezione.

Al fine di assicurare il rispetto della misura interpersonale il preposto di cantiere deve organizzare le lavorazioni con l'obiettivo di diminuire i contatti. Tale distanza deve essere garantita anche durante le pause.

In relazione all'emergenza sanitaria in atto, anche in conformità ai decreti delle Autorità competenti, **MI IMPEGNO**

1. Ad adottare tutte le misure di prevenzione atte a prevenire la diffusione del nuovo Coronavirus COVID-19 ed in particolare a non accedere nei luoghi di lavoro di Umbra Acque Spa:
 - in presenza di febbre e/o sintomi influenzali;
 - se penso di essere stato a contatto con persone positive al coronavirus;
2. Ad igienizzare le mani;
3. A mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 m;
4. A tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
5. Ad avvertire il Datore di Lavoro di Umbra Acque Spa se presento sintomi influenzali durante la permanenza

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445,

DICHIARO

- Di aver provveduto al rilevamento quotidiano della temperatura corporea di tutto il personale impiegato e che questa è risultata inferiore a 37,5°C;
- Di non essere a conoscenza di essere stato a contatto, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19;
- Di non essere a conoscenza di avere conviventi che siano stati a contatto, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19;
- Di non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità sanitarie competenti in merito ad un mio contatto stretto con persone contagiate da nuovo Coronavirus COVID-19;
- Di non avere conviventi che abbiano ricevuto comunicazione da parte delle autorità sanitarie competenti in merito ad un loro contatto stretto con persone contagiate da nuovo Coronavirus COVID-19;
- Di non provenire da zone a rischio epidemiologico.

Firma

.....

Allegare documento d'identità in corso di validità del dichiarante