

QUALITA' TECNICA (Delibera ARERA n.917/2017 - RQTI)						
Macro indicatore	Indicatore	u.m.	2022		2023	
			valore	classe	valore	classe
M1 PERDITE IDRICHE	M1a - perdite idriche lineari	mc/km/gg	8,87	C	8,54	C
	M1b - perdite idriche percentuali	%	43,28%		42,87%	
M2 INTERRUZIONI DEL SERVIZIO	M2 - interruzioni del servizio	h	8,15	B	8,45	B
M3 QUALITA' DELL'ACQUA EROGATA	M3a - incidenza ordinanze non potabilità	%	0,00%	C	0,00%	A
	M3b - tasso campioni da controlli interni non conformi	%	1,32%		0,20%	
	M3c - tasso parametri da controlli interni non conformi	%	0,13%		0,02%	
M4 ADEGUATEZZA DEL SISTEMA FOGNARIO	M4a - frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura	n/100 km	0,68	D	0,86	D
	M4b - adeguatezza normativa degli scaricatori di piena (% non adeguati)	%	62,79%		48,83%	
	M4c - controllo degli scaricatori di piena (% non controllati)	%	0,00%		0,00%	
M5 SMALTIMENTO FANGHI IN DISCARICA	M5 - smaltimento fanghi in discarica	%	7,82%	A	7,18%	A
M6 QUALITA' DELL'ACQUA DEPURATA	M6 - tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata	%	0,25%	A	0,23%	A